

Karlsunde Strands Vandværk
Skovbrynet 5
2690 Karlsunde
Att.: Driften

Rapportnr.: AR-21-CG-21010258-01
Batchnr.: EUDKVE-21010258
Kundenr.: CA0005541
Modt. dato: 01.02.2021

Analyserapport

Prøvested: Karlsunde Strands Vandværk - Ledningsnet - 104368 - V02001800 / 4253001899
Udtagningsadresse: Ahornvej 16, 2690 Karlsunde
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 01.02.2021 kl. 13:18
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BRY7
Analyseperiode: 01.02.2021 - 04.02.2021

Prøvemærke: køkkenhane

Lab prøvenr:	835-2020-80867044	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	835-2020-80887408				*		A
Mikrobiologi							
Kimtal ved 22°C	160	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B 0.15 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M:	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST -	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Greve Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusolmen 10, 2670 Greve
Greve Vandværk A.M.B.A., Benny Nybro, Håndværkerbyen 1, 2670 Greve Strand
Greve Vandværk A.M.B.A., Henrik Lydersen, Håndværkerbyen 1, 2670 Greve Strand
Greve Vandværk A.M.B.A., Mikkel Larsen, Håndværkerbyen 1, 2670 Greve Strand

04.02.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.